



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью "Энергостройдеталь-Бийский котельный завод".

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 119435, Россия, Москва, Набережная Саввинская, дом 15, помещение 2, этаж 4, офис 4. Основной государственный регистрационный номер: 1196196007633. Номер телефона: +73854777522. Адрес электронной почты: call@bikz.ru.

**в лице** генерального директора Плетнёва Олега Андреевича,

**заявляет, что** Машины тягодутьевые. Вентиляторы типа ВВУ, ВД, 19ЦС, 30ЦС, ВДН, ВВД, В-06-300 и дымососы типа Д, Д-3,5М, ДН с диаметром рабочего колеса от 0,27 до 3,2 м, частота вращения от 750 до 3000 об/мин., правого или левого вращения с осевым направляющим аппаратом ОНА или упрощенным направляющим аппаратом НАУ, карманы всасывающие к тягодутьевым машинам.

Вентилятор возврата уноса ВВУ-4,3; вентиляторы острого дутья ВД 2,7; ВД 2,8; ВД 13,5; ВД 15,5; ВД 18; ВД 20; вентиляторы 19ЦС-63; 30ЦС-85; ВДН 6,3; ВДН 6,3Х; ВДН 6,3м; ВДН 8; ВДН 8Х; ВДН 8м; ВДН 8,5; ВДН 8,5Х; ВДН 8,5-1; ВДН 8,5м; ВДН 9; ВДН 9Х; ВДН 9м; ВДН 10; ВДН 10Х; ВДН 10м; ВДН 11,2; ВДН 11,2Х; ВДН 11,2м; ВДН 12,5; ВДН 12,5Х; ВДН 12,5м; ВДН 12,5Г; ВДН 13; ВДН 13Х; ВДН 13м; ВДН 15Х; ВДН 17Х; ВДН 18Х; ВДН 19Х; ВДН 20Х; ВДН 21Х; ВДН 22Х; ВДН 24Х; ВДН 26Х; ВДН 28Х; ВДН 31,5Х; ВДН 32Х; ВВД 5; ВВД 6,3; ВВД 8; ВВД 9; ВВД 10; ВВД 11,2; В-06-300-6,6; В-0,6-300-8.

Дымососы Д-3,5М (250°C); Д-3,5М (400°C); Д 13,5; Д 15,5; Д 18; Д 20; ДН 6,3; ДН 6,3Х; ДН 6,3м; ДН 8; ДН 8Х; ДН 8м; ДН 9; ДН 9Х; ДН 9м; ДН 10; ДН 10Х; ДН 10м; ДН 11,2; ДН 11,2Х; ДН 11,2м; ДН 12,5; ДН 12,5Х; ДН 12,5м; ДН 13; ДН 13Х; ДН 13м; ДН 15Х; ДН 17Х; ДН 19Х; ДН 21Х; ДН 22Х; ДН 24Х; ДН 26Х.

**изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью "Энергостройдеталь-Бийский котельный завод". Место нахождения (адрес юридического лица): 119435, Россия, Москва, Набережная Саввинская, дом 15, помещение 2, этаж 4, офис 4. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 659328, Россия, Алтайский край, город Бийск, улица Василия Шадрина, дом 62.

продукция изготовлена в соответствии с: ГОСТ Р 55852-2013 "Машины тягодутьевые. Общие технические требования", по Техническим условиям ТУ 3113-002-05454190-2014 "Вентиляторы и дымососы центробежные котельные".

коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8414594000, 8414598000

Серийный выпуск.

**соответствует требованиям** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года №823.

### Декларация о соответствии принята на основании


Сертификата на тип продукции № ЕАЭС RU Т-RU.МГ09.00285 от 14.04.2021, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Сибэнерготест", аттестат аккредитации № RA.RU.11МГ09. Заключения по исследованию типа оборудования №112/21 от 13.04.2021, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Сибэнерготест", аттестат аккредитации №RA.RU.11МГ09. Документов: Обоснование безопасности 0124.0305.004 ОБ от 25.02.2021. Паспорт от 29.03.2021. Руководство по эксплуатации 00.8048.076 РЭ от 25.02.2021. Проектная документация 00.8046.030 от 14.03.2007. Технические условия ТУ 3113-002-05454190-2014 от 24.12.2014. Акт обкатки машины от 29.03.2021. Паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации от 01.03.2020. Акты визуального и измерительного контроля: №56-34 от 20.02.2021, №56-19 от 05.02.2021, №56-20 от 05.02.2021, №56-131 от 11.12.2020, №56-11 от 21.01.2021, №56-42 от 11.03.2021. Заключения: №5/04 от 09.02.2021, №465/352 от 15.12.2020, №03/02 от 22.01.2021, №70/60 от 16.03.2021, №217 от 21.07.2020. Сертификаты качества: №11208 от 18.10.2020, №1172 от 24.10.2019, №4010070102 от 02.01.2021, №4010070253 от 03.01.2021, №4010056950 от 13.10.2020. Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-RU.АМ02.В.00240/19 от 26.04.2019. Протокол испытаний №21-42 от 12.04.2021 Сибирского испытательного центра систем отопления Общества с ограниченной ответственностью "Сибирский центр систем отопления", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22МХ18.

Квалификационные удостоверения: №0005-03-4792 от 27.03.2018, №0005-03-5735 от 15.04.2019. Схема декларирования - 5д.

### Дополнительная информация

ГОСТ Р 55852-2013 "Машины тягодутьевые. Общие технические требования". Условия хранения продукции - 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69. Срок хранения без переконсервации - 1 год. Срок службы: вентиляторов - 20 лет, вентиляторов ВДН-Х-3000, ВВД - 12 лет, вентиляторов 19ЦС-63, 30ЦС-85 - 15 лет, дымососов - 12 лет.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 21.04.2026 включительно**

  
(подпись)



Плетнёв Олег Андреевич  
(ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:  
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.28394/21

Дата регистрации декларации о соответствии: 22.04.2021